

32.34.12-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.12-013
Tanımı	10kV, 3x70s/16 mm ² YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	158,29	101,22	0,00
2014	182,36	112,06	0,00
2015	195,93	124,95	0,00
2016	235,93	159,94	0,00
2017	252,01	171,77	0,00
2018	287,73	193,75	0,00
2019	369,97	252,94	0,00
2020	398,96	265,28	0,00
2021	462,59	290,10	0,00
2022-1	849,13	456,01	0,00
2022-2	849,13	456,01	0,00
2022-3	849,13	456,01	0,00
2023-1	1513,58	787,70	0,00
2023-2	1513,58	787,70	0,00
2024	2673,66	1349,79	0,00

32.34.12-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.12-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.