

22.4.7-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.7-006
Tanımı	17.5 kV, 1250A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2890,00	1260,00	242,00
2014	3235,00	1396,00	268,00
2015	3332,00	1551,00	299,00
2016	3829,00	1986,00	385,00
2017	4246,00	2135,00	414,00
2018	4886,85	2414,20	467,58
2019	6443,79	3158,92	611,19
2020	6815,61	3309,95	641,80
2021	8300,28	3615,30	702,75
2022-1	20155,51	5725,76	1106,06
2022-2	20155,51	5725,76	1106,06
2022-3	20155,51	5725,76	1106,06
2023-1	44986,12	9891,49	1900,46
2023-2	44986,12	9891,49	1900,46
2024	77135,02	17035,09	3257,68

22.4.7-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
 - kablo bağlantı düzeneği,
 - ana devrenin gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri
 - termostat kontrollü ısıtıcı. Kablo giriş bağlantı hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.7-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.