

22.4.7-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.7-007
Tanımı	36 kV, 630A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3030,00	1261,00	242,00
2014	3392,00	1397,00	268,00
2015	3485,00	1553,00	299,00
2016	3986,00	1987,00	385,00
2017	4426,00	2136,00	414,00
2018	5098,01	2415,25	467,58
2019	6724,19	3160,18	611,19
2020	7114,71	3311,15	641,80
2021	8699,59	3616,49	702,75
2022-1	21383,37	5727,42	1106,06
2022-2	21383,37	5727,42	1106,06
2022-3	21383,37	5727,42	1106,06
2023-1	47971,14	9894,26	1900,46
2023-2	47971,14	9894,26	1900,46
2024	82246,24	17039,18	3257,68

22.4.7-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
 - kablo bağlantı düzeneği,
 - ana devrenin gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri
 - termostat kontrollü ısıtıcı. Kablo giriş bağlantı hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.7-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.