

32.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.14-005
Tanımı	1x95ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
Birimi	m
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	27,24	603,00	0,00
2014	29,80	6,69	0,00
2015	30,26	7,13	0,00
2016	32,66	8,72	0,00
2017	35,34	9,58	0,00
2018	38,00	11,07	0,00
2019	49,76	14,81	9,14
2020	58,39	15,86	9,82
2021	72,97	17,70	11,01
2022-1	202,28	28,66	17,73
2022-2	202,28	28,66	17,73
2022-3	202,28	28,66	17,73
2023-1	317,77	50,62	31,35
2023-2	317,77	50,62	31,35
2024	516,90	89,14	55,05

32.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.