

32.30.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.30.1-001
Tanımı	15kV, 1x25s/16 mm ² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	159,30	104,93	0,00
2014	183,12	116,16	0,00
2015	197,12	129,51	0,00
2016	238,15	165,78	0,00
2017	254,46	178,04	0,00
2018	290,33	200,82	0,00
2019	325,73	262,17	0,00
2020	347,54	274,95	0,00
2021	394,35	300,68	0,00
2022-1	686,12	472,63	0,00
2022-2	686,12	472,63	0,00
2022-3	686,12	472,63	0,00
2023-1	1210,57	816,37	0,00
2023-2	1210,57	816,37	0,00
2024	2415,78	1398,91	0,00

32.30.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.30.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.