

32.34.15-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.15-009
Tanımı	10kV, 1x240s/25 mm ² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	155,75	17,58	0,00
2014	189,64	19,46	0,00
2015	193,53	21,69	0,00
2016	211,70	27,76	0,00
2017	242,09	29,82	0,00
2018	282,25	33,64	0,00
2019	353,53	43,93	0,00
2020	399,71	46,08	0,00
2021	506,72	50,41	0,00
2022-1	1119,22	79,26	0,00
2022-2	1119,22	79,26	0,00
2022-3	1119,22	79,26	0,00
2023-1	2057,13	136,87	0,00
2023-2	2057,13	136,87	0,00
2024	3117,32	234,58	0,00

32.34.15-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- b) Montaj: Şartnamesine ve tekniğine uygun şekilde yapılacak.

32.34.15-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.