

32.34.16-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.16-006
Tanımı	15kV, 1x120s/16 mm ² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	141,79	14,27	0,00
2014	172,88	15,80	0,00
2015	176,23	17,62	0,00
2016	192,33	22,55	0,00
2017	220,14	24,22	0,00
2018	256,79	27,32	0,00
2019	321,43	35,67	0,00
2020	363,81	37,41	0,00
2021	462,11	40,92	0,00
2022-1	1024,23	64,33	0,00
2022-2	1024,23	64,33	0,00
2022-3	1024,23	64,33	0,00
2023-1	1883,59	111,15	0,00
2023-2	1883,59	111,15	0,00
2024	2851,31	190,48	0,00

32.34.16-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- b) Montaj: Şartnamesine ve tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.

32.34.16-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.