

01.c-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	01.c-004
Tanımı	24V, 125 Ah Stasyonier Akü Bataryası (X/12V)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1704,00	327,00	65,30
2014	1895,00	362,00	72,40
2015	1403,00	404,00	80,70
2016	1550,00	517,00	103,40
2017	1637,00	556,00	111,10
2018	1758,12	628,02	125,83
2019	2322,31	820,99	164,93
2020	2267,67	862,20	173,40
2021	2459,75	944,18	190,07
2022-1	5220,54	1486,19	300,72
2022-2	5220,54	1486,19	300,72
2022-3	5220,54	1486,19	300,72
2023-1	8189,84	2555,08	511,02
2023-2	8189,84	2555,08	511,02
2024	15408,65	4380,54	876,11

01.c-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun, istenen gerilim ve ampersaatte, komple akü bataryası
- b) Montaj: Akümülatör bataryasının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, gereken yere yerleştirilmesi, akü sehpası ve diğer teferruata alt malzemenin bedeli ve montajı, akünün asit karışımı ile doldurulması, şarjlı ve işler hale getirilmesi.

01.c-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.