

17.1-025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.1-025
Tanımı	7.2kV, 1250A, 16kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	931,00	331,40	183,40
2014	1042,60	367,80	203,10
2015	1172,50	405,90	226,70
2016	1360,20	513,20	291,70
2017	1395,00	551,20	313,40
2018	1666,39	625,27	353,65
2019	2173,19	820,35	461,87
2020	2523,40	854,31	484,58
2021	3018,68	926,56	530,14
2022-1	6750,87	1492,78	833,66
2022-2	6750,87	1492,78	833,66
2022-3	6750,87	1492,78	833,66
2023-1	13016,89	2577,53	1439,98
2023-2	13016,89	2577,53	1439,98
2024	20733,95	4481,70	2468,35

17.1-025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) hücre dışından kumanda mekanizması ve irtibat boruları ile birlikte Üç fazlı seksiyoner.
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.1-025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.