

17.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.2-010
Tanımı	12kV, 1250A, 25kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1082,10	378,40	209,60
2014	1211,90	419,90	232,00
2015	1363,00	463,30	259,10
2016	1579,90	585,90	333,40
2017	1619,50	629,30	358,20
2018	1935,62	713,84	404,20
2019	2524,10	936,52	527,89
2020	2934,10	975,39	553,84
2021	3513,17	1058,02	605,91
2022-1	7874,62	1704,13	952,81
2022-2	7874,62	1704,13	952,81
2022-3	7874,62	1704,13	952,81
2023-1	15195,76	2944,94	1645,23
2023-2	15195,76	2944,94	1645,23
2024	24192,05	5119,67	2820,04

17.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.