

22.4.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.11-008
Tanımı	36 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3892,00	1267,00	242,00
2014	4367,00	1405,00	268,00
2015	4429,00	1561,00	299,00
2016	4963,00	1995,00	385,00
2017	5546,00	2145,00	414,00
2018	6409,33	2427,08	467,58
2019	8468,19	3177,83	611,19
2020	8977,91	3331,97	641,80
2021	11187,04	3641,77	702,75
2022-1	29010,71	5771,29	1106,06
2022-2	29010,71	5771,29	1106,06
2022-3	29010,71	5771,29	1106,06
2023-1	66503,11	9982,47	1900,46
2023-2	66503,11	9982,47	1900,46
2024	113996,70	17204,50	3257,68

22.4.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.