

32.28.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.28.1-014
Tanımı	6kV, 3x95s/16 mm ² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	210,85	167,84	0,00
2014	238,78	185,80	0,00
2015	260,65	207,16	0,00
2016	322,43	265,17	0,00
2017	345,23	284,77	0,00
2018	392,01	321,20	0,00
2019	507,48	419,30	0,00
2020	540,45	439,73	0,00
2021	610,83	480,86	0,00
2022-1	1052,04	755,83	0,00
2022-2	1052,04	755,83	0,00
2022-3	1052,04	755,83	0,00
2023-1	1852,79	1305,84	0,00
2023-2	1852,79	1305,84	0,00
2024	3028,34	2237,66	0,00

32.28.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.28.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.