

32.28.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.28.1-015
Tanımı	6kV, 3x120s/16 mm ² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	230,86	177,36	0,00
2014	262,23	196,34	0,00
2015	285,45	218,92	0,00
2016	351,45	280,23	0,00
2017	376,14	300,94	0,00
2018	427,51	339,44	0,00
2019	552,78	443,10	0,00
2020	589,96	464,68	0,00
2021	669,80	508,14	0,00
2022-1	1167,12	798,70	0,00
2022-2	1167,12	798,70	0,00
2022-3	1167,12	798,70	0,00
2023-1	2060,21	1379,93	0,00
2023-2	2060,21	1379,93	0,00
2024	3348,03	2364,60	0,00

32.28.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.28.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.