

03.2.3-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	03.2.3-009
Tanımı	ø50/40mm İçi Boş Alüminyum Bara (1.910 kg/m)
Birimi	kg
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	32,56	25,27	17,59
2014	35,69	28,02	19,50
2015	39,48	30,73	21,40
2016	47,12	38,17	26,60
2017	51,22	41,04	28,59
2018	58,24	46,57	32,43
2019	76,29	61,12	42,55
2020	80,31	63,78	44,43
2021	91,81	69,33	48,32
2022-1	166,94	111,44	77,54
2022-2	166,94	111,44	77,54
2022-3	166,94	111,44	77,54
2023-1	292,65	192,75	134,08
2023-2	292,65	192,75	134,08
2024	464,90	334,79	232,63

03.2.3-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte, şartnamesine ve standardına uygun evsafda alüminyum bara. Gerekğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli alüminyum bara malzeme fiyatından ödenir.

b) Montaj: 3.1.b'deki şartlarla. Ayrıca ek bağlantı yerlerinde korozyonu ve pil olayını önleyici tedbirler alınacaktır.

NOT: Poz 3.1. ve 3.2.'deki bakır ve alüminyum baraların malzeme ve montaja ait ödemeleri, Birim Fiyat Cetvelinde verilen birim (kg/m) ağırlıklara göre net bara ağırlığı hesaplanarak yapılır.

03.2.3-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.