

32.28.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.28.1-015
Tanımı	6kV, 3x120s/16 mm ² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	263,11	209,61	0,00
2014	297,93	232,04	0,00
2015	325,26	258,73	0,00
2016	402,40	331,18	0,00
2017	430,85	355,65	0,00
2018	489,21	401,14	0,00
2019	633,32	523,64	0,00
2020	674,42	549,14	0,00
2021	762,14	600,48	0,00
2022-1	1312,25	943,83	0,00
2022-2	1312,25	943,83	0,00
2022-3	1312,25	943,83	0,00
2023-1	2311,11	1630,83	0,00
2023-2	2311,11	1630,83	0,00
2024	3777,95	2794,52	0,00

32.28.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.28.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.