

32.28.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.28.1-016
Tanımı	6kV, 3x150s/25 mm ² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	276,25	221,47	0,00
2014	312,63	245,17	0,00
2015	341,48	273,36	0,00
2016	422,82	349,91	0,00
2017	452,78	375,78	0,00
2018	514,05	423,86	0,00
2019	665,64	553,33	0,00
2020	708,57	580,29	0,00
2021	800,12	634,58	0,00
2022-1	1374,73	997,47	0,00
2022-2	1374,73	997,47	0,00
2022-3	1374,73	997,47	0,00
2023-1	2419,89	1723,28	0,00
2023-2	2419,89	1723,28	0,00
2024	3960,03	2952,99	0,00

32.28.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.28.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.