

25.17.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.17.1-016
Tanımı	3x3000A, Icn=40kA Termik Manyetik Kompakt Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	4052,90	699,40	234,30
2014	4649,80	774,30	259,39
2015	4698,50	863,30	289,22
2016	5608,00	1105,00	370,18
2017	5986,80	1186,60	397,53
2018	6357,44	1338,32	448,34
2019	8779,59	1746,96	585,21
2020	9337,09	1831,94	613,57
2021	12240,49	2003,15	670,78
2022-1	27490,72	3148,42	1054,46
2022-2	27490,72	3148,42	1054,46
2022-3	27490,72	3148,42	1054,46
2023-1	49660,93	5440,24	1820,87
2023-2	49660,93	5440,24	1820,87
2024	89475,44	9321,90	3119,44

25.17.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi.
- b) Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiği montaj malzemesi ve işçiliği, gerektiğinde panonun aletin montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm² kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.17.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.