

32.34.9-082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.9-082

Tanımı 10kV, 1x95s/16 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	44,88	33,53	0,00
2014	51,10	37,12	0,00
2015	55,50	41,38	0,00
2016	68,08	52,96	0,00
2017	72,84	56,88	0,00
2018	82,86	64,16	0,00
2019	107,06	83,77	0,00
2020	114,46	87,86	0,00
2021	130,40	96,08	0,00
2022-1	229,27	151,04	0,00
2022-2	229,27	151,04	0,00
2022-3	229,27	151,04	0,00
2023-1	405,19	260,75	0,00
2023-2	405,19	260,75	0,00
2024	710,23	446,80	0,00

32.34.9-082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.