

39.3.c-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	39.3.c-002
Tanımı	40-100 A Trifaze Enversör Pako Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	66,98	17,11	0,00
2014	84,34	18,94	0,00
2015	84,14	21,12	0,00
2016	98,72	27,04	0,00
2017	107,52	29,03	0,00
2018	114,82	32,75	0,00
2019	157,74	42,75	0,00
2020	167,55	44,83	0,00
2021	216,42	49,03	0,00
2022-1	475,08	77,06	0,00
2022-2	475,08	77,06	0,00
2022-3	475,08	77,06	0,00
2023-1	856,18	133,13	0,00
2023-2	856,18	133,13	0,00
2024	1449,49	228,13	0,00

39.3.c-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a,b) Malzeme, Montaj: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun pako şalterler özel alaşımlı platin kontaklı olacak, şalterin tahrik mili üzerinde bulunan kumlar, kontakları tam yük altında gecikmesiz olarak aynı anda açıp kapama özelliğinde olacaktır. Pako şalterin temini, montajı her nev'i malzeme ve işçilik dahildir.

39.3.c-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.