

17.1-022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.1-022
Tanımı	36kV, 2500A, 25kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1458,20	553,30	309,50
2014	1632,30	614,00	342,80
2015	1835,00	678,20	382,70
2016	2136,60	858,50	492,60
2017	2195,40	922,10	529,10
2018	2616,52	1045,55	596,89
2019	3412,53	1371,20	779,33
2020	3947,02	1428,50	817,43
2021	4706,88	1550,03	894,03
2022-1	10427,13	2493,08	1405,51
2022-2	10427,13	2493,08	1405,51
2022-3	10427,13	2493,08	1405,51
2023-1	20056,16	4303,98	2429,49
2023-2	20056,16	4303,98	2429,49
2024	31998,30	7474,90	4164,04

17.1-022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) hücre dışından kumanda mekanizması ve irtibat boruları ile birlikte Üç fazlı seksiyoner.
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.1-022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.