

17.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.2-015
Tanımı	17.5kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1285,40	503,80	278,60
2014	1438,70	559,10	308,50
2015	1616,00	616,90	344,40
2016	1883,70	779,90	443,30
2017	1937,40	837,70	476,20
2018	2307,12	950,28	537,27
2019	3009,83	1246,74	701,56
2020	3473,39	1298,15	735,94
2021	4134,27	1407,70	805,00
2022-1	9121,09	2268,47	1265,69
2022-2	9121,09	2268,47	1265,69
2022-3	9121,09	2268,47	1265,69
2023-1	17523,26	3918,14	2186,93
2023-2	17523,26	3918,14	2186,93
2024	27993,27	6812,48	3748,41

17.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.