

32.14-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14-003

Tanımı 1x50ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	19,97	6,70	0,00
2014	21,87	7,42	0,00
2015	22,37	7,90	0,00
2016	24,64	9,66	0,00
2017	26,74	10,63	0,00
2018	29,15	12,30	0,00
2019	38,32	16,46	10,27
2020	44,28	17,67	11,04
2021	54,36	19,78	12,38
2022-1	140,58	31,96	19,96
2022-2	140,58	31,96	19,96
2022-3	140,58	31,96	19,96
2023-1	223,93	56,80	35,40
2023-2	223,93	56,80	35,40
2024	367,66	100,04	62,22

32.14-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.