

32.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.14-005
Tanımı	1x95ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
Birimi	m
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	28,33	7,12	0,00
2014	31,01	7,90	0,00
2015	31,55	8,42	0,00
2016	34,25	10,31	0,00
2017	37,08	11,32	0,00
2018	40,02	13,09	0,00
2019	52,45	17,50	10,80
2020	61,28	18,75	11,61
2021	76,21	20,94	13,02
2022-1	207,52	33,90	20,98
2022-2	207,52	33,90	20,98
2022-3	207,52	33,90	20,98
2023-1	326,97	59,82	37,05
2023-2	326,97	59,82	37,05
2024	533,10	105,34	65,06

32.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.