

32.14-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14-006

Tanımı 1x120ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	32,06	7,35	0,00
2014	35,07	8,15	0,00
2015	35,62	8,68	0,00
2016	38,50	10,63	0,00
2017	41,66	11,67	0,00
2018	44,84	13,48	0,00
2019	58,71	18,03	11,01
2020	68,79	19,28	11,81
2021	85,83	21,49	13,21
2022-1	236,96	34,84	21,23
2022-2	236,96	34,84	21,23
2022-3	236,96	34,84	21,23
2023-1	372,68	61,67	37,41
2023-2	372,68	61,67	37,41
2024	606,77	108,78	65,53

32.14-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.