

32.34.13-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.13-011
Tanımı	15kV, 3x35s/16 mm ² E3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	189,61	116,96	0,00
2014	218,96	129,48	0,00
2015	234,72	144,37	0,00
2016	281,49	184,78	0,00
2017	300,58	198,45	0,00
2018	343,47	223,85	0,00
2019	441,21	292,24	0,00
2020	476,64	306,49	0,00
2021	554,74	335,18	0,00
2022-1	1027,27	526,88	0,00
2022-2	1027,27	526,88	0,00
2022-3	1027,27	526,88	0,00
2023-1	1834,04	910,09	0,00
2023-2	1834,04	910,09	0,00
2024	3244,62	1559,52	0,00

32.34.13-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.13-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.