

32.34.13-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.13-012
Tanımı	15kV, 3x50s/16 mm ² E3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	198,64	124,96	0,00
2014	229,07	138,32	0,00
2015	245,86	154,23	0,00
2016	295,51	197,42	0,00
2017	315,58	212,00	0,00
2018	360,43	239,11	0,00
2019	463,20	312,12	0,00
2020	499,87	327,30	0,00
2021	580,58	357,90	0,00
2022-1	1070,02	562,52	0,00
2022-2	1070,02	562,52	0,00
2022-3	1070,02	562,52	0,00
2023-1	1909,05	971,96	0,00
2023-2	1909,05	971,96	0,00
2024	3374,52	1665,46	0,00

32.34.13-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.13-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.